СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00668/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Ролс Изомаркет» (ООО «Ролс Изомаркет»). ОГРН: 1027714016219, ИНН 7714282378. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.2, этаж 2. Телефон +7 (495) 363-68-64. Адрес электронной почты: info@rols-isomarket.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Ролс Изомаркет» (ООО «Ролс Изомаркет»). ОГРН 1027714016219, ИНН 7714282378. Место нахождения: 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.2, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152025, Россия, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, дом 2, корпус 39б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, оф. 411, 412, 413, 414, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные торговой марки ENERGOMAX из вспененного пластомера в виде листов толщиной до 25 мм, плотностью от 30 кг/м^3 до 40 кг/м^3, выпускаемые по СТО 59705109-011-2019. Серийный выпуск.

код ОКПД2 (ОК034-2014): 20.16 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:** 3921 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № С-9/01-2023 от 10.01.2023 испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ИН24. Акт о результатах анализа состояния производства № 209-22 от 07.12.2022 органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», регистрационный номер № ТРПБ.RU.ПБ34. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18, п. 4.20), см. приложение бланк № 0000087. Изделия из вспененного пластомера должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Стеллажи и поддоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении должны быть приняты меры по защите изделий от воздействия прямых солнечных лучей. Срок службы изделий из вспененного пластомера – не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.01.2023 по 17.01.2028

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись) Габриэлян Гурген Станиславович
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Эксперт (эксперты)

(подпись) Трошина Вера Владимировна
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

М.П.

БЛАНК 0000103

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00668/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
метод II ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности – Т2 (умеренноопасные)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись) Габриэлян Гургенович Станиславович
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Эксперт (эксперты)

(подпись) Трошина Вера Владимировна
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

М.П.

БЛАНК 0000087